

Iepirkums “Energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Skolas ielā 9, Ikšķilē, Ogres novadā”

Iepirkuma identifikācijas numurs SIA Ikšķiles māja 2024/17

Ikšķilē, 2024.gada 12.decembrī

Ir saņemti ieinteresētā piegādātāja jautājumi un pasūtītājs sniedz atbildi uz tiem:

Jautājums: Lokālā tāme Nr.9 “Apkure”, pozīcija “Apdares atjaunošana dzīvokļos pēc radiatoru montāžas” – 1kpl. Lūgums precizēt/apstiprināt, ka Pretendentam būs jāveic esošās apdares atjaunošana tikai radiatoru uzstādīšanas zonā.

Atbilde: Pasūtītājs apstiprina, ka apdares atjaunošana jāveic tikai radiatoru uzstādīšanas zonā.

Jautājums: Apkure. Lūgums apstiprināt, ka Pretendentam būs jāveic vecās izolācijas demontāža, jaunās izolācijas montāža uz esošiem apkures sistēmas cauruļvadiem un būvprojekts/iepirkums neparedz apkures sistēmas stāvvadu/trašu pārvietošanu, veicot siltumizolācijas demontāžas/montāžas darbus.

Atbilde: Pasūtītājs apstiprina, ka būvdarbu ietvaros jāveic vecās izolācijas demontāža, jaunās izolācijas montāža uz esošiem apkures sistēmas cauruļvadiem. Būvprojekts neparedz apkures sistēmas stāvvadu/trašu pārvietošanu, veicot siltumizolācijas demontāžas/montāžas darbus.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja
Ilze Kozule