



SIA "Vides audits" laboratorija  
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006  
tālr.: 67556152  
www.videsaudits.lv  
info@videsaudits.lv



25.11.2024

## TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 6585-21.11-24

### 1. Informācija par pasūtītāju

**Pasūtītājs:** Ūdens risinājumi, SIA

**Adrese:** Vestienas iela 2J, Rīga, LV-1035

### 2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

**Objekts:** Divi ūdens rezervuāri pēc iztīrīšanas un dezinfekcijas Ogres novada Ikšķilē, Dainu ielā 4a

**Paraugu ņemšanas datums:** 21.11.2024, plkst. 10:05

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Izlietnes ūdens maisītājs Ikšķilē, Peldu ielā 22, "Ikšķiles māja" birojā	dzeramais ūdens

### 3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0,6L

**Paraugu pieņemšanas datums:** 21.11.2024, plkst. 16:30

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 21.11.2024/25.11.2024

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
<b>1. paraugs - Izlietnes ūdens maisītājs Ikšķilē, Peldu ielā 22, "Ikšķiles māja" birojā</b>				
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 14189:2016
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	8.1	0.2	LVS EN ISO 10523:2012

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!

Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.

Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Laboratorijas vadītāja: Zeltīte Strazda

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana

nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.  
Testēšanas pārskats Nr. 6585-21.11-24

I-KD-5-19-3-15-03-2007