



SIA "Vides audits" laboratorija
Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006
tālr.: 67556152
www.videsaudits.lv
info@videsaudits.lv



EN ISO/IEC 17025
T-261

13.11.2025

TESTĒŠANAS PĀRSKATS Nr. 9173-12.11-25

1. Informācija par pasūtītāju

Pasūtītājs: Ūdens risinājumi, SIA

Adrese: Vestienas iela 2J, Rīga, LV-1035

2. Pasūtītāja informācija par paraugiem:

Objekts: Divi ūdens rezervuāri pēc iztīrīšanas un dezinfekcijas Ogres novada Ikšķilē, Dainu ielā 4a un dzeramā ūdens hidrofora pēc attīrīšanas un dezinfekcijas Ogres novada Tīnūžu pagasta Tīnūžos

Paraugu ņemšanas datums: 12.11.2025, plkst. 11:05

N.p.k.	Ņemšanas vieta	Parauga veids
1	Izlietnes ūdens maisītājs Ikšķilē, Peldu ielā 22, "Ikšķiles māja" birojā	dzeramais ūdens
2	Ūdens maisītājs Tīnūžu tautas nama sanitārajā mezglā Tīnūžos, „Kraujās”	dzeramais ūdens

3. Paraugu apraksts

N.p.k.	Trauka veids	Daudzums
1	sterils maisiņš	0.6L
2	sterils maisiņš	0.6L

Paraugu pieņemšanas datums: 12.11.2025, plkst. 13:25

Testēšanas rezultāti

Testēšanas izpildes sākuma/beigu datums: 12.11.2025/13.11.2025

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
1. paraugs - Izlietnes ūdens maisītājs Ikšķilē, Peldu ielā 22, "Ikšķiles māja" birojā				
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 14189:2016
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.8	0.3	LVS EN ISO 10523:2012
2. paraugs - Ūdens maisītājs Tīnūžu tautas nama sanitārajā mezglā Tīnūžos, „Kraujās”				
E-coli	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Koliformas	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 9308-1:2014
Clostridium perfringens (ieskaitot sporas)	KVV/100mL	nav konstatētas	-	LVS EN ISO 14189:2016

Nosakāmais rādītājs	Mērv.	Rezultāts	Rezultāta ~ nenoteiktība	Testēšanas metodes Nr.
Vides reakcija, pH 20°C	pH vien.	7.9	0.3	LVS EN ISO 10523:2012

~ uzdotā nenoteiktība ir paplašinātā nenoteiktība, kas aprēķināta, izmantojot A tipa (statistisko) pieeju un pārklāšanās koeficientu 2, kurš nodrošina 95% ticamības līmeni. Rezultāti, kas mazāki par metodes noteikšanas robežu (MDL), uzdoti ar zīmi "< ". Skaitlis, kas atrodas aiz zīmes "< ", ir vienāds ar MDL.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētajiem paraugiem!
 Paraugu ņemšanu veicis pasūtītājs.
 Testēšanas laboratorija nav atbildīga par pasūtītāja sniegtajām ziņām p.2.

Ķīmiķis-analītiķis: Laura Buļa

Bez SIA "Vides audits" laboratorijas rakstiskas atļaujas testēšanas pārskata reproducēšana nepilnā apjomā ir aizliegta!

Rezultāti ir sagatavoti elektroniski un ir derīgi bez paraksta.
 Testēšanas pārskats Nr. 9173-12.11-25

I-KD-5-19-3-15-03-2007